

EPB-regelgeving voor verwarming en airconditioning

Doel

De EPB-regelgeving beoogt talrijke doelstellingen en heeft betrekking op uiteenlopende thema's:

- Milieu
 - o Verlaging van de uitstoot van broeikasgassen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)
 - o 6 % minder emissies afkomstig van de activiteiten in de gebouwen (goed voor ongeveer 70 % van de totale CO₂-uitstoot van het BHG)
- Veiligheid: gevaarlijke situaties vermijden
- Comfort: de afstelling van de installatie vergemakkelijken
- Kosten: door de installaties te onderhouden, hun levensduur verlengen en hun verbruik opvolgen

Doelgroep

De regelgeving is van toepassing op de installaties in het BHG.

Wat verwarming betreft, gaat het om verwarmingsketels op aardgas/vloeibare brandstof (gas of stookolie) en gasboilers, ongeacht hun vermogen.

Classificatie van de installaties

De verwarmingsinstallaties zijn onderverdeeld in twee types. Voor uitrustingen van type 2 gelden strengere regels.

Type 2 staat voor verwarmingssystemen met meerdere ketels of met een nominaal vermogen van meer dan 100 kW. De andere installaties vallen onder het type 1: één enkele ketel met een vermogen van minder dan 100 kW.

Hoe kan ik aan de verplichtingen voldoen?

Op bestaande installaties moeten controles en diagnoses worden uitgevoerd. Bij de plaatsing of vervanging van een verwarmingsinstallatie is een EPB-oplevering vereist. Op deze [pagina](#) van de website van Leefmilieu Brussel vindt u alle formaliteiten.